

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.011347/2010-19 **Pregão SRP** 240 / 2010 **Data da Emissão:** 10/08/2010**Abertura: Dia:** 27/08/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCENDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 50 LITROS: MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	75,0000	5,00	_____	_____
2	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4 KG: MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	35,0000	250,00	_____	_____
3	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS: MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	25,0000	250,00	_____	_____
4	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE GÁS CARBONICO CO <sup>2</sup> 1 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	10,0000	25,00	_____	_____
5	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE GÁS CARBONICO CO <sup>2</sup> DE 2 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	25,0000	30,00	_____	_____
6	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO DE 4 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	72,0000	180,00	_____	_____
7	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO CO <sup>2</sup> DE 6 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	90,0000	250,00	_____	_____
8	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO ( PQS ) DE 50 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	350,0000	10,00	_____	_____
9	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO ( PQS ) DE 4 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	35,0000	250,00	_____	_____
10	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO ( PQS ) 6 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM	Unidade	45,0000	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.						
11	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO ( PQS ) DE 8 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	50,0000	50,00	_____	_____
12	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ MULTI USO ABC DE 4 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	60,0000	100,00	_____	_____
13	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ MULTI USO ABC DE 6 KG : MANUTENÇÃO QUE REQUER EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO E LOCAL APROPRIADOS E POR PESSOAL HABILITADO.	Unidade	76,0000	10,00	_____	_____
14	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 50 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HI-DROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EX-TINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	700,0000	5,00	_____	_____
15	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4 KG : PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO	Unidade	65,0000	80,00	_____	_____
16	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	60,0000	150,00	_____	_____
17	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO 2 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A	Unidade	80,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.					
18	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO 4 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	112,0000	150,00	_____	_____
19	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO 6 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	125,0000	150,00	_____	_____
20	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	55,0000	80,00	_____	_____
21	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 6 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	65,0000	50,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PO QUÍMICO SECO (PQS) 8 KG: PROCESSO DE REVISÃO TOTAL DO EXTINTOR, INCLUINDO-SE A EXECUÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS, RECARGA, REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CARGA NOMINAL DE AGENTE EXTINTOR E/OU EXPELENTE COMPONENTES PEÇAS OU PARTES QUE FORMAM O EXTINTOR, E QUE SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR OS REQUISITOS DE DESEMPENHO NECESSÁRIOS, DEFINIDAS EM SUAS RESPECTIVAS NORMAS DE FABRICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.	Unidade	75,0000	50,00	_____	_____
23	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO DE 15, 20 E 30 METROS.	Unidade	60,0000	1.500,00	_____	_____

**OBSERVAÇÕES: .**

1. Após a comunicação a Empresa terá 48 horas para comparecer no Campus, o local indicado pela Pró Reitoria de Infraestrutura/UFSM, o recolhimento e deverá fornecer extintores de cobertura e equivalentes aos retirados e em condições de uso.

2. A devolução e a recolocação dos extintores nos respectivos locais indicados pela Pró Reitoria de Infraestrutura, obedecendo o prazo máximo de 96 horas para os serviços do 2º nível e 240 horas para os de 3º níveis.

3. Serão calculados pelo menor preço global das somas dos itens e todas as peças de reposição, materiais necessários, serviços de transporte externo e interno bem como a mão de obra para carga e descarga dos equipamentos. deverão estar inserida no valor proposto.

4. O pagamento será na forma de empenho ordinário após a entrega dos serviços executados em cada remessa.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura