



RUA "D"

POSTE EXISTENTE
ENTRADA DE MT SUBTERRÂNEA EXISTENTE [SUBESTAÇÃO RAIOS-X]
ADICIONAR 3 CHAVES BASE C PADRÃO
80x80x60

REDE COMPACTA MT DUPLA EXISTENTE [2 x 3#95mm2 15kV]

2 x PVC 100mm
4 x #35mm2 cobre 15kV

80x80x60

COBRE NU #35mm2

2 x PVC 100mm
4 x #35mm2 cobre 15kV

80x80x60

COBRE NU #35mm2

2 x PVC 100mm
4 x #35mm2 cobre 15kV

COBRE NU #35mm2

80x80x60

2 x PVC 100mm
4 x #35mm2 cobre 15kV

80x80x60

Transformador

Base de concreto
para gerador
autoprotégido

AR CONDICIONADO

ARMÁRIO

SALA 01

AC LINEAR ELEKTA
Spring/Princk
BMV e 10M/máx - FOTONS
with "Baren Stopper"
W1000 Schenck
© 100cm SAD