

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.001566/2015-96 **Pregão SRP** 32 / 2015 **Data da Emissão:** 22/04/2015**Abertura: Dia:** 08/05/2015 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquisição e instalação de baterias novas para os No-Breaks CP TOP 24500 e CP CLASSIC 300: 1. As baterias devem ser novas do tipo estacionarias compatíveis com as existentes nos NO-Breaks do CPD da Universidade Federal de Santa Maria. 2. Características Técnicas das baterias: Capacidade minima: 100 Ah. 3. Instalação: devem ser instaladas nos rack dos NO-BREAKS da marca Schneider Electric/CP; Modelo usado como referência: Bateria Estacionaria Freedoom DF2000. 4. Tamanho Maximo de cada bateria (Comprimento x Largura x Altura): 330 mm x 172 mm x 240 mm. 5. A licitante vencedora deverá efetuar a substituição de baterias existentes por baterias novas; 6. A licitante vencedora deverá ativar o monitor de bateria, existente no rack de baterias do no-break CP TOP 24500. 7. As baterias deverão ser novas, com data de fabricação no maximo de 1 mês anterior a instalação; 8. Local da Instalação: Nos racks dos NO-BREAKS DO CPD DA UFSM 9. A licitante vencedora devera recolher as baterias substituidas, com o descarte apropriado e DESTINAR AS MESMAS CONFORME RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA EM VIGOR	Unidade	620,0000	65,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura