

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.064746/2022-16 Pregão SRP 146 / 2022 Data da Emissão: 21/07/2022

Abertura: Dia: 04/08/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>ITEM 1: FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA OS NOBREAKS DO CPD DA UFSM: CP TOP 24500 (50kVA) e CP CLASSIC 300 (30kVA)</p> <p>Especificações:</p> <p>1. As baterias deverão ser novas do tipo estacionárias compatíveis com as existentes nos Nobreaks do CPD da Universidade Federal de Santa Maria.</p> <p>2. Características técnicas das baterias: 105Ah - C20; 12 VCC</p> <p>3. Serviço de Instalação: devem ser instaladas nos racks dos NOBREAKS da marca Schneider Eletic/CP; Modelo usado como referência: Bateria Estacionária Moura 12 MN 105</p> <p>4. Tamanho Máximo de cada bateria (Comprimento X Largura X Altura): 33 X 17.2 X 24.5 cm +/- 1 cm</p> <p>5. A licitante vencedora deverá efetuar a substituição de baterias existentes por baterias novas;</p> <p>6. A licitante vencedora deverá ativar os monitores de bateria, existentes nos racks de baterias do nobreak CP TOP 24500 e no CP CLASSIC 300.</p> <p>7. As baterias deverão ser novas, com data de fabricação no máximo de 1 mês anterior à instalação;</p> <p>8. Local da Instalação: Nos racks dos NOBREAKS do CPD DA UFSM</p> <p>9. A empresa deverá fazer ajustes de tensão flutuante e corrente no carregador de baterias e calibração geral via software do equipamento.</p> <p>UASG 153164 Estudo Técnico Preliminar 548/2022</p> <p>3 de 7</p> <p>10. Deverá ser fornecido 1 par de cabos, de 16mm², 50 cm de comprimento, montado com terminal isolado em ambas as extremidades, por bateria.</p> <p>11. A licitante vencedora deverá recolher as baterias substituídas, com o descarte apropriado e</p>		Unidade	60,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DESTINAR AS MESMAS CONFORME Resolução Conama número 402-04/11/08, art. 16, Inciso III; 12. A empresa participante deverá comprovar por meio de certificação ou declaração emitida pela Schneider Electric Brasil Ltda que é Autorizada para prestar assistência técnica relacionada a banco de baterias em Nobreaks Schneider Eletric/CP de capacidade (30 kVA) igual ou superior ao existente na UFSM.					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura