

Legenda

QUADRO bloco	Bloco autônomo sinal. emergência no teto
CX 2000 Chapa	CHAPA
80x80x60	Caixa de alvenaria c/ tampa concreto - piso
TE	Conduíte de alumínio com espelho cego - medio Conduíte de alumínio com espelho cego - teto
CX 5000 Fritadeira	FRITADEIRA
CX 15000 Forno	Forno
Xb	Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso
Xj	Interruptor fotoelétrico
ad	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
a	Interruptor paralelo 2 teclas – 1,10m do piso
m	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
n	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
o	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
LED 1 x 9w	Luminária p/ LED, rosca E27 simples - teto
LED 1 x 9w	Luminária p/ lâmp. LED, tubular - teto
LED	Luminária refletora LED - sobrepor
	MINI DICROICA LED DE EMBUTIR
	PENDENTE
1 a 48	Plafon 62,5 x 62,5 48W embutir
	Plafon de LED - teto
TOE 16 5000	Ponto 2P+T a 1,10m do piso
RS 7150 ELC	Ponto 3F+N+T a 0,30m do piso
5000 BRT_ST	Ponto 3P+T a 0,30m do piso
	Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
RJ45(2) PT TE 14 PT TE 16	Tomada RJ45 - 1,20m do piso
RJ45(2) PT TE 2 PT TE 4	Tomada RJ45 - 1,80m do piso
7200 3P+T	Tomada blindada 3P+T
31 60/32A	Tomada blindada 3P+T a 0,30m do piso
3000VA 4 300	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso
29	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso
	caixa de passagem

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO

DATA: SET/2022	POLITÉCNICO PREDIO Nº
ESCALA: 1:30	RESTAURANTE DO POLITÉCNICO
DESENHISTA: MAX	PROJETO ELÉTRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
DESN°: 01	PROJETO ENGEletr. MAX HENRIQUE GOMES BRAUSTEIN MATR. 1775765 CREA: RS169400
	Documento assinado digitalmente MAX HENRIQUE GOMES BRAUSTEIN Data: 07/09/2022 10:08:39 -03:00 Verifique em https://verificador.iti.br
	01