

Legenda

AR60000	AC Trifasico 60.000 BTUs
TE	Bloco autônomo sinal. emergência no teto
	Conduiete de aluminio com espelho cego - teto
	Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas – 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
1 | l 2x18	Luminária tampada tuboled sobrepor 2x18W
	MINI DICROICA LED DE EMBUTIR
1 | z 48	Plafon 62,5 x 62,5 48W embutir
	Plafon de LED - teto
	Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
PC 24U	Rack aberto com guias de cabo - 19"
RJ45(2) PT 02 19 PT 02 19	Tomada RJ45 - 0,30m do piso
RJ45(2) PT 02 23 PT 02 24	Tomada RJ45 - 1,20m do piso
RJ45(2) PT 02 1 PT 02 3	Tomada RJ45 - 1,80m do piso
14 600	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A, a 2,20m do piso
7	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A, a 0,30m do piso
2 600	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A, a 1,10m do piso
12 600	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A, a 1,20m do piso
11 300	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A, a 2,20m do piso

UFSM

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E
PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO

DATA: SET/2022	POLITÉCNICO PREDIO Nº
ESCALA: 1:30	RESTAURANTE DO POLITÉCNICO
DESENHISTA: MAX	PROJETO ELéTRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
DESN°: 02	PROJETO ENGEletr. MAX HENRIQUE GOMES BRAUSTEIN MATR: 1775765 CREA: RS169400

Documento assinado digitalmente
gov.br MAX HENRIQUE GOMES BRAUSTEIN
Data: 05/10/2022 12:27:53-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

02