



PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1/100

LEGENDAS

DESCRIÇÃO	PLACAS / CONVENÇÕES	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	SÍMBOLOGIA (dimensões conforme projeto)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A DIREITA		—	S1 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA		—	S2 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACIMA DE VÃO DE ABERTURA SEM PORTA		—	S3 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACIMA DE VÃO DE ABERTURA COM PORTA OU SAÍDA FINAL		—	S12 300 / 150 (mm)
ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA A DIREITA		—	S8 300 / 150 (mm)
ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA		—	S9 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO		—	S17 300 / 150 (mm)
INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO			S18 300 / 150 (mm)
INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA FOGO		—	S19 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE		—	S27 300 / 150 (mm)
SINALIZAÇÃO DE ALERTA - RISCO DE INCÊNDIO		—	A2 300 (mm)
SINALIZAÇÃO DE ALERTA - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO		—	A5 300 (mm)
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC			E5 300 / 300 (mm)
INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO		—	N1 200 / 80 (mm)
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - PROIBIDO FUMAR		—	P1 200 (mm)
CENTRAL GLP	—		—



PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL E URBANO

Universidade Federal de Santa Maria

PPCI - Prédio 71A - Restaurante Colégio Politécnico - Planta baixa 2º PAV

Endereço: Avenida Roraima, nº 1000, Campus Sede UFSM, Camobi, Santa Maria - RS

Responsável Técnico:

Engº da Seg. do Trabalho
ELIUBIA DE
VASCONCELOS FAVARIN

CREA: RS00140439

Responsável pelo uso ou

proprietário:

MARTA VON ERDE

SAIPE: 2306026

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 761,90 m²

ÁREA TOTAL PROTEGIDA 708,25 m²

FOLHA:

03/04

ETAPA:

PPCI

PROJETISTA:

Engº Eleusa

ESCALA:

Como indicado

DATA:

10/08/2022