



LEGENDAS			
DESCRIÇÃO	PLACAS / CONVENÇÕES	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	SIMBOLOGIA (dimensões conforme projeto)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A DIREITA		—	S1 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA		—	S2 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACIMA DE VÃO DE ABERTURA SEM PORTA		—	S3 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACIMA DE VÃO DE ABERTURA COM PORTA OU SAÍDA FINAL		—	S12 300 / 150 (mm)
ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA A DIREITA		—	S8 300 / 150 (mm)
ORIENTAÇÃO DE SENTIDO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA		—	S9 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO		—	S17 300 / 150 (mm)
INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO			S18 300 / 150 (mm)
INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA FOGO		—	S19 300 / 150 (mm)
INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE		—	S27 300 / 150 (mm)
SINALIZAÇÃO DE ALERTA - RISCO DE INCÊNDIO		—	A2 300 (mm)
SINALIZAÇÃO DE ALERTA - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO		—	A5 300 (mm)
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC			E5 300 / 300 (mm)
INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO		—	N1 200 / 80 (mm)
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - PROIBIDO FUMAR		—	P1 200 (mm)
CENTRAL GLP	—		—



PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AMBIENTAL E URBANO

Universidade Federal de Santa Maria

PPCI - Prédio 71A - Restaurante Colégio Politécnico - Planta baixa Térreo

Endereço: Avenida Roraima, nº 1000, Campus Sede UFSC (Rua Sul 45), Camobi, Santa Maria - RS

Responsável Técnico: Engº de Seg. do Trabalho ELEUSA DE VASCONCELLOS FAVARIN CREA: RS00140439	Responsável pelo uso ou proprietário: MARTA VON ENDE SIAPE: 2306026
---	--

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	761,90 m²
ÁREA TOTAL PROTEGIDA	708,25 m²

ETAPA:
PPCI

PROJETISTA:
Engº Eleusa

ESCALA:
Como indicado

DATA:
10/08/2022

FOLHA:

02/04

Plano de Prevenção e Proteção
Contra Incêndio - PPCI