


Atenção: Iluminação energizada por circuito do segundo pavimento.
Iluminação de emergência energizada por circuito do segundo pavimento.
Mas sistema do motor estará SEMPRE energizado (conexão antes do disjuntor geral do prédio)



Planta Baixa - Cobertura
Escala: 1/50

			PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO	
DATA: 09/2022	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		PRÉDIO Nº05	
ESCALA: 1:100	CTISM-PRÉDIO NOVO		COBERTURA	
DESENHISTA: HUMBERTO	PROJETO ELÉTRICO			
	PROJETO		ENG. Eletr. HUMBERTO DE OLIVEIRA TRINDADE MATR:1938276 CREA:121431	