



RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS N.º 05 - PARTE 7.2

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DE
RISCO DE INCÊNDIO EXISTENTES E EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DE
INCÊNDIO LICENCIADAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 14.376/2013 2021

Grupo de ocupação e uso	GRUPO F - LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO											
	F-5 e F-6						F-8					
Divisão	F-5 e F-6						F-8					
Medidas de segurança contra incêndio	Classificação quanto à altura (em metros)						Classificação quanto à altura (em metros)					
	Térreo	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	Acima de 30	Térreo	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	Acima de 30
Acesso de Vítima na Edificação	X1	X1	X1	X1	X1	X1						
Controle de fumaça de escape	X	X	X	X	X	X						
Saídas de emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plano de emergência	X3	X3	X3	X3	X3	X3						
Brigada de incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminação de emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Deteção de incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarme de incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sinalização de emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintores		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hidrantes e mangotinhos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chuveiros automáticos	X3	X3	X3	X3	X3	X3						
Controle de Fumaça	X4	X4	X4	X4	X4	X4						

NOTAS ESPECÍFICAS:
1 - Orogatório somente para a Divisão F-6;
2 - Uma única Escalada de Emergência para altura maior que 60 metros, podendo ser adaptado o elevador de uso normal;
3 - Orogatório somente para a Divisão F-6;
4 - Orogatório para a Divisão F-6 e somente exigido para a Divisão F-6 acima de 60 metros de altura.

NOTAS GERAIS:
a - Para subsolos ocupados ver Tabela 7;
b - Nas locais de concentração de público, a orogatória, antes do início de cada evento, e exploração ao público da localização das saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio existentes no local;
c - É orogatória a instalação de iluminação de balcão nas saídas de emergência e para edificações sem ventilação natural (ventos) exigida controle de fumaça.



PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL E URBANO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Prédio 31A - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO II
Endereço: Avenida Roraima, n.º 1000, Camobi, Santa Maria - RS

PROJETO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA CONSUMO
E RESERVA TÉCNICA PARA COMBATE A INCÊNDIO

PLANTA BAIXA

Responsável Técnico
Arg. Urb. Alessandro Nunes Diesel
CAU: A54667-4
SIAPE: 1648671

04/04

Área Total Construída do Reservatório: 111,27 m² | ESCALA: 1:100 | DATA: Setembro 2024
Área de projeção do RU II: 1739,77 m²