

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PRO-REITORIA E INFRAESTRUTURA SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO FONE:(0XX55)32208907</p>
---	--

SERVIÇO: Móveis para Laboratório sala 3203.

LOCAL: Departamento de Morfologia – Prédio 19 – CCS – Campus/ UFSM.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. **OBJETIVO:** A presente especificação tem por objetivo descrever os materiais do mobiliário a ser executado e instalado na sala 3203 do Laboratório do Departamento de Morfologia da UFSM.

2. **GENERALIDADES:**
 - 2.1. A empresa deverá apresentar documento comprovando a visita técnica no Laboratório para tomar ciência do projeto a ser executado e comprovar as medidas apresentadas no projeto apenso a este processo.
 - 2.2. Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução dos móveis deverão ser fornecidos pela empresa vencedora do processo licitatório.
 - 2.3. A empresa deverá dar garantia de no mínimo de 05 (cinco) anos nos materiais utilizados na confecção do mobiliário.
 - 2.4. Assistência técnica: depois de chamada para manutenção a empresa terá prazo máximo de 48 horas para comparecimento ao laboratório de Bioprocessos para tomar ciência e providenciar a manutenção necessária.
 - 2.5. Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para execução e instalação dos móveis ficará a cargo da empresa.
 - 2.6. Todo e qualquer dano à pintura, instalações do Laboratório ou Patrimônio da UFSM causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação nos padrões vigentes em um prazo máximo de 15 dias após notificação do dano pela UFSM.
 - 2.7. Após recebimento da ordem de serviço a empresa terá 10 dias uteis para execução dos serviços especificados neste projeto.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 . Confeção e instalação dos móveis conforme projeto anexo a este memorial, a serem montados na sala 3203 do Laboratório do Departamento de Morfologia, com os seguintes dados técnicos:

Os tampos e apoios das bancadas são existentes no local, devendo ser feito o fechamento das mesmas.

Tipo de madeira

A madeira utilizada na construção dos móveis deverá se resistente a Umidade, com as seguintes especificações de tipo e espessura mínima:

- Laterais, bases e prateleiras dos balcões construídos em BP com espessura mínima de 18 mm;
- Fundos dos balcões construídos em BP com espessura mínima de 10 mm;
- Gaveteiros construídos em BP com espessura mínima 18 mm, fundo das gavetas construído em compensado multi laminado naval com espessura mínima de 10 mm;
- Portas e frentes de gavetas dos balcões construídos em BP com espessura mínima de 15 mm;
- O acabamento será na cor BRANCO.

Revestimento Interno:

- As portas, bases, gaveteiros, laterais, fundos e prateleiras deverão em BP.

Puxadores:

- Os puxadores serão do tipo metálico, fixado com 2 parafusos e comprimento aproximado de 6cm.

Ferragens:

- As dobradiças deverão ser metálicas, com regulagem tridimensional e calço, com fechamento automático;
- As corrediças deverão ser em aço com revestimento sintético branco em Poliuretano ou equivalente. O conjunto deverá suportar no mínimo 25 Kg. O deslizamento deverá ser realizado através de 4 roldanas, confeccionadas em Nylon ou Polietileno de Altíssimo Peso Molecular, sobre mancal de deslizamento, deverá possuir regulagem de altura através de furos oblíquos no trilho, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho;

Acabamento:

Todos os orifícios onde serão utilizados elementos de fixação (parafusos) deverão ser recobertos com tampas de acabamento na cor branca.

Módulo de gaveteiros:

Com chapas de BP, inclusive o tampo, com trilhos telescópicos e rodízios com rodas de silicone Ø= 75mm fixação com placa de metal e acabamento escovado.