

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo..:** 23081.001566/2015-96 **Pregão SRP** 32 / 2015 **Data da Emissão:** 20/08/2015**Abertura: Dia:** 08/05/2015 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquisição e instalação de baterias novas para os nobreaks CP TOP 24500 e CP CLASSIC 300: 1. As baterias devem ser novas do tipo estacionárias compatíveis com as existentes nos nobreaks do CPD da Universidade Federal de Santa Maria. 2. Características Técnicas das baterias: Capacidade mínima: 93Ah/80Ah; 12 VCC 3. Serviço de Instalação: devem ser instaladas nos rack dos NOBREAKS da marca Schneider Electric/CP; Modelo usado como referência: Bateria Estacionária Freedom DF1500. 4. Tamanho Máximo de cada bateria (Comprimento x Largura x Altura): 330 mm x 172 mm x 240 mm. 5. A licitante vencedora deverá efetuar a substituição de baterias existentes por baterias novas; 6. A licitante vencedora deverá ativar o monitor de bateria, existente no rack de baterias, do nobreak CP TOP 24500. 7. As baterias deverão ser novas, com data de fabricação no máximo de 1 mês anterior à instalação; 8. Local da Instalação: Nos racks dos NOBREAKS DO CPD DA UFSM 9. Deverá ser fornecido 1 par de cabos, de 16 mm ² , 50 cm de comprimento, montado com terminal olhal isolado em ambas as extremidades, por bateria. 10. A licitante vencedora deverá recolher as baterias substituídas, com o descarte apropriado e DESTINAR AS MESMAS CONFORME RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA EM VIGOR. 11. Deverá ser realizada vistoria técnica:	Unidade	650,0000	60,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none">- A realização da vistoria prévia às instalações da UFSM é obrigatória para que a licitante considere adequadamente a realidade operacional na elaboração da proposta, devido à criticidade do equipamento para o CPD da UFSM;- As vistorias devem ser agendadas obrigatoriamente na secretaria do Centro de Processamento de Dados, através do telefone (55) 3220 8020, com antecedência mínima de 24 horas;- Não será agendada vistoria prévia individual em dias e/ou horários diferentes dos estabelecidos. Para a realização da vistoria prévia a licitante deverá encaminhar um profissional, pertencente ao seu quadro permanente, devidamente identificado.- O representante da licitante deverá informar corretamente o seu nome completo, CPF, razão social da licitante e CNPJ da licitante para a emissão da declaração de vistoria prévia.- A declaração de vistoria prévia será emitida em duas vias, assinadas pelo técnico da UFSM e pelo representante da licitante no ato da vistoria, sendo uma via entregue ao representante da licitante e a outra arquivada no Centro de Processamento de Dados.- O Centro de Processamento de Dados não emitirá declaração de vistoria prévia sem a presença do representante da licitante, nem expedirá a declaração por qualquer outro meio.					
2	Aquisição de Bateria selada Weg, 12V 18AH, para nobreak. As baterias deverão ser novas, com data de fabricação no máximo de 01 mês anterior a entrega do produto na UFSM.	Unidade	191,0500	32,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura